

質疑(応答記録)

公告No. : No. C47

公告日 : 元年 7月 17日

委託名(件名) : 大矢知興譲小学校特別教室棟増築ほか工事設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	直近の確認申請書を借用することは可能でしょうか。	直近に申請された計画通知の貸与が可能です。 (給食室増築申請 平成27年3月確認済)
2	配置図及び日影図のCADデータはありますか。	建物位置測量時のCADデータはあります。 日影図のCADデータはありません。
3	敷地求積図はありますか。	ありません。
4	擁壁築造とありますが、擁壁の計画高さはおよそ何mでしょうか。	現状、高低差が2.7m程度あります。擁壁の高さは、仕様書のとおり河川管理者と協議の上、既設河川構造物に影響がないように、適正な擁壁を設計してください。