

質疑(応答記録)

公告No. : No. C68

公告日 : 令和2年10月21日

工事名(件名) : 常盤中学校及び川島小学校大規模改修ほか工事設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	<p>「別紙2」の常盤中学校 渡り廊下に「普通教室棟接続部について、EXP.Jを新設する。(EXP.Jを新設することによる、渡り廊下の構造耐力上の安全性について検討すること)とありますが、現状エキスパンションが無いという理解でよろしいでしょうか。又、普通教室棟接続部ですが、①-1と①-2がありますが、①-1と①-2両方が対象でしょうか。成果品一覧の中で構造図にはなく、各種技術資料の記載のみですので検討書の作成のみと考えて良いでしょうか。</p>	<p>現状は質疑のとおりです。対象となる渡り廊下は、①-1教室棟と⑥教室棟とを接続する部分です。なお、各種技術資料として、必要に応じ構造図を作成してください。</p>