

学校名	階	室名	必要冷房能力
中部西小学校	1	放送室	4.5 kW以上
中部西小学校	1	印刷室	5.6 kW以上
中部西小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
中部西小学校	2	郷土資料室	14.0 kW以上
中部西小学校	2	特支わかば3	4.5 kW以上
中部西小学校	2	図工室	25.0 kW以上
中部西小学校	3	理科室	40.0 kW以上
浜田小学校	1	放送室	4.5 kW以上
浜田小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
浜田小学校	2	図工室	20.0 kW以上
浜田小学校	4	理科室	30.0 kW以上
浜田小学校	4	家庭科室	40.0 kW以上
海蔵小学校	1	印刷室	5.6 kW以上
海蔵小学校	1	放送室	3.6 kW以上
海蔵小学校	1	相談室	3.6 kW以上
海蔵小学校	2	理科室	25.0 kW以上
海蔵小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
塩浜小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
塩浜小学校	2	理科室	20.0 kW以上
塩浜小学校	2	多目的ホール	77.5 kW以上
塩浜小学校	2	放送室	3.6 kW以上
塩浜小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
塩浜小学校	3	図工室	30.0 kW以上
塩浜小学校	3	児童会室	20.0 kW以上
塩浜小学校	3	少人数4	20.0 kW以上
塩浜小学校	3	少人数5,6	20.0 kW以上
富田小学校	1	管理室	4.0 kW以上
富田小学校	1	会議室2	7.1 kW以上
富田小学校	1	図書室	30.0 kW以上
富田小学校	1	ふれあいギャラリー	14.0 kW以上
富田小学校	1	校長室	10.0 kW以上
富田小学校	1	職員室	40.0 kW以上
富田小学校	1	保健室	14.0 kW以上
富田小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
富田小学校	1	会議室	14.0 kW以上
富田小学校	1	休憩室	7.1 kW以上
富田小学校	1	通級(ことば)	7.1 kW以上

富田小学校	1	通級(ほとと)	7.1 kW以上
富田小学校	1	放送室	10.0 kW以上
富田小学校	1	相談室	3.6 kW以上
富田小学校	1	調理室	14.0 kW以上
富田小学校	1	洗浄室	14.0 kW以上
富田小学校	1	下処理室	14.0 kW以上
富田小学校	1	ワゴンルーム	8.0 kW以上
富田小学校	1	給食休憩室	3.6 kW以上
富田小学校	1	ランチルーム	30.0 kW以上
富田小学校	1	特支管理室	3.6 kW以上
富田小学校	1	フレイルーム	30.0 kW以上
富田小学校	1	特別支援室1	14.0 kW以上
富田小学校	1	特別支援室2	14.0 kW以上
富田小学校	1	特別支援室3	14.0 kW以上
富田小学校	2	特別活動室	10.0 kW以上
富田小学校	2	理科室	25.0 kW以上
富田小学校	2	多目的会議室	30.0 kW以上
富田小学校	3	第2音楽室	25.0 kW以上
富田小学校	3	図工室	30.0 kW以上
富田小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
富田小学校	3	第1音楽室	30.0 kW以上
富洲原小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
富洲原小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
富洲原小学校	2	放送室	4.5 kW以上
富洲原小学校	2	理科室	25.0 kW以上
富洲原小学校	2	図工室	25.0 kW以上
富洲原小学校	3	カウンセリング	10.0 kW以上
富洲原小学校	3	小ホール	40.0 kW以上
羽津小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
羽津小学校	1	放送室	3.6 kW以上
羽津小学校	1	図工室	25.0 kW以上
羽津小学校	2	相談室	4.5 kW以上
羽津小学校	2	理科室	25.0 kW以上
羽津小学校	2	多目的室	40.0 kW以上
羽津小学校	3	ランチルーム	40.0 kW以上
羽津小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
常磐小学校	1	印刷室	10.0 kW以上
常磐小学校	1	放送室	3.6 kW以上
常磐小学校	1	理科室	20.0 kW以上

常磐小学校	1	ほっとルーム	12.5 kW以上
常磐小学校	1	図書準備室	3.6 kW以上
常磐小学校	2	図工室	25.0 kW以上
常磐小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
常磐小学校	3	教材室	20.0 kW以上
常磐小学校	3	少人数	20.0 kW以上
日永小学校	1	印刷室	3.6 kW以上
日永小学校	1	放送室	3.6 kW以上
日永小学校	1	会議室	10.0 kW以上
日永小学校	2	図工室	25.0 kW以上
日永小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
日永小学校	3	理科室	30.0 kW以上
四郷小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
四郷小学校	1	放送室	3.6 kW以上
四郷小学校	2	理科室	30.0 kW以上
四郷小学校	2	家庭科室	30.0 kW以上
内部小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
内部小学校	1	放送室	3.6 kW以上
内部小学校	1	理科室	25.0 kW以上
内部小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
内部小学校	1	図工室	30.0 kW以上
内部小学校	3	音楽室	50.0 kW以上
小山田小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
小山田小学校	1	放送室	3.6 kW以上
小山田小学校	1	図工室	25.0 kW以上
小山田小学校	2	少人数教室	14.0 kW以上
小山田小学校	2	理科室	25.0 kW以上
小山田小学校	3	家庭科室	30.0 kW以上
河原田小学校	1	放送室	3.6 kW以上
河原田小学校	1	印刷室	5.6 kW以上
河原田小学校	3	図工室	30.0 kW以上
河原田小学校	4	家庭科室	25.0 kW以上
河原田小学校	4	理科室	25.0 kW以上
川島小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
川島小学校	1	(相談室)	3.6 kW以上
川島小学校	1	放送室	3.6 kW以上
川島小学校	1	ほっとルーム	14.0 kW以上
川島小学校	1	理科室	25.0 kW以上
川島小学校	1	会議室	14.0 kW以上

川島小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
川島小学校	3	図工室	30.0 kW以上
神前小学校	1	放送室	3.6 kW以上
神前小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
神前小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
神前小学校	1	理科室	25.0 kW以上
神前小学校	1	視聴覚室	25.0 kW以上
神前小学校	3	図工室	30.0 kW以上
桜小学校	1	図工室	25.0 kW以上
桜小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
桜小学校	1	放送室	3.6 kW以上
桜小学校	1	通級(ほとと2)	14.0 kW以上
桜小学校	2	多目的ホール	85.0 kW以上
桜小学校	2	理科室	25.0 kW以上
桜小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
桜小学校	2	準備室(視聴覚)	10.0 kW以上
桜小学校	3	特別活動室	20.0 kW以上
桜小学校	3	通級(ことば1)	10.0 kW以上
桜小学校	3	通級(ことば2)	10.0 kW以上
県小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
県小学校	1	理科室	25.0 kW以上
県小学校	1	放送室	3.6 kW以上
県小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
県小学校	2	ワークスペース	14.0 kW以上
県小学校	2	ワークスペース	14.0 kW以上
県小学校	2	図工室	25.0 kW以上
県小学校	3	ワークスペース	20.0 kW以上
県小学校	3	ワークスペース	20.0 kW以上
三重小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
三重小学校	1	特別支援1	20.0 kW以上
三重小学校	1	放送室	3.6 kW以上
三重小学校	2	理科室	25.0 kW以上
大矢知興譲小学校	1	理科室	25.0 kW以上
大矢知興譲小学校	1	家庭科室	30.0 kW以上
大矢知興譲小学校	1	放送室	3.6 kW以上
八郷小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
八郷小学校	1	放送室	3.6 kW以上
八郷小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
八郷小学校	2	理科室	25.0 kW以上

八郷小学校	2	開放教室1	25.0 kW以上
八郷小学校	2	開放教室1横	5.6 kW以上
八郷小学校	3	図工室	30.0 kW以上
下野小学校	1	図工室	20.0 kW以上
下野小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
下野小学校	1	放送室	3.6 kW以上
下野小学校	1	会議室	7.1 kW以上
下野小学校	2	理科室	25.0 kW以上
下野小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
保々小学校	1	理科室	25.0 kW以上
保々小学校	1	図工室	25.0 kW以上
保々小学校	1	放送室	3.6 kW以上
保々小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
保々小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
水沢小学校	1	印刷室	3.6 kW以上
水沢小学校	1	放送室	3.6 kW以上
水沢小学校	2	図工室	30.0 kW以上
水沢小学校	2	理科室	25.0 kW以上
水沢小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
高花平小学校	1	放送室	3.6 kW以上
高花平小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
高花平小学校	3	図工室	25.0 kW以上
高花平小学校	4	理科室	25.0 kW以上
高花平小学校	4	家庭科室	30.0 kW以上
泊山小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
泊山小学校	1	放送室	3.6 kW以上
泊山小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
泊山小学校	1	視聴覚室	30.0 kW以上
泊山小学校	1	職員室	10.0 kW以上
泊山小学校	2	図書室	20.0 kW以上
泊山小学校	2	多目的室	30.0 kW以上
泊山小学校	2	理科室	20.0 kW以上
泊山小学校	2	図工室	20.0 kW以上
泊山小学校	3	少人数	20.0 kW以上
泊山小学校	3	少人数	20.0 kW以上
泊山小学校	3	少人数	20.0 kW以上
泊山小学校	3	音楽室	30.0 kW以上
笹川小学校	1	印刷室	3.6 kW以上
笹川小学校	1	放送室	3.6 kW以上

笹川小学校	2	理科室	20.0 kW以上
笹川小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
笹川小学校	2	PTA室	7.1 kW以上
笹川小学校	3	図工室	30.0 kW以上
常磐西小学校	1	相談室	3.6 kW以上
常磐西小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
常磐西小学校	1	印刷室	3.6 kW以上
常磐西小学校	2	のびのび2	7.1 kW以上
常磐西小学校	2	理科室	25.0 kW以上
常磐西小学校	2	図工室	25.0 kW以上
常磐西小学校	2	放送室	3.6 kW以上
常磐西小学校	3	児童会室	10.0 kW以上
三重西小学校	1	ひまわりルーム	40.0 kW以上
三重西小学校	1	放送室	3.6 kW以上
三重西小学校	1	開放教室	20.0 kW以上
三重西小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
三重西小学校	3	児童会室	20.0 kW以上
三重西小学校	3	図工室	30.0 kW以上
三重西小学校	3	理科室	30.0 kW以上
大谷台小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
大谷台小学校	1	印刷室	14.0 kW以上
大谷台小学校	1	放送室	3.6 kW以上
大谷台小学校	2	理科室	25.0 kW以上
大谷台小学校	3	図工室	30.0 kW以上
桜台小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
桜台小学校	1	理科室	25.0 kW以上
桜台小学校	1	放送室	3.6 kW以上
桜台小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
桜台小学校	1	特別活動ルーム	14.0 kW以上
桜台小学校	2	多目的	14.0 kW以上
桜台小学校	3	少人数5	20.0 kW以上
桜台小学校	3	少人数4	20.0 kW以上
桜台小学校	3	図工室	30.0 kW以上
三重北小学校	1	放送室	3.6 kW以上
三重北小学校	1	印刷室	5.0 kW以上
三重北小学校	2	家庭科室	25.0 kW以上
三重北小学校	2	理科室	25.0 kW以上
三重北小学校	3	図工室	30.0 kW以上
八郷西小学校	1	図工室	25.0 kW以上

八郷西小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
八郷西小学校	1	放送室	5.0 kW以上
八郷西小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
八郷西小学校	2	理科室	25.0 kW以上
羽津北小学校	1	図工室	25.0 kW以上
羽津北小学校	1	会議室	4.5 kW以上
羽津北小学校	1	印刷室	4.5 kW以上
羽津北小学校	1	放送室	3.6 kW以上
羽津北小学校	1	相談室(機械室)	3.6 kW以上
羽津北小学校	2	理科室	25.0 kW以上
内部東小学校	1	図工室	30.0 kW以上
内部東小学校	1	放送室	3.6 kW以上
内部東小学校	1	印刷室	7.1 kW以上
内部東小学校	4	理科室	25.0 kW以上
中央小学校	1	印刷室	4.0 kW以上
中央小学校	1	OAルーム	4.0 kW以上
中央小学校	1	放送室	4.5 kW以上
中央小学校	1	家庭科室	25.0 kW以上
中央小学校	1	ランチルーム	30.0 kW以上
中央小学校	2	図工室	25.0 kW以上
中央小学校	2	児童会室	20.0 kW以上
中央小学校	2	理科室	25.0 kW以上
中央小学校	2	音楽室	25.0 kW以上
楠小学校	1	印刷室	4.0 kW以上
楠小学校	1	放送室	3.6 kW以上
楠小学校	2	理科室	20.0 kW以上
楠小学校	2	(特支)	12.5 kW以上
楠小学校	3	PTA室	7.1 kW以上
中部中学校	1	美術室	25.0 kW以上
中部中学校	1	準備室(旧PC)	7.1 kW以上
中部中学校	1	技術室	45.0 kW以上
中部中学校	1	アトクラフト部室①	14.0 kW以上
中部中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
中部中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
中部中学校	2	理科室	40.0 kW以上
中部中学校	2	放送室	7.1 kW以上
中部中学校	2	印刷室	10.0 kW以上
中部中学校	3	多目的ホール	85.0 kW以上
中部中学校	3	音楽室	30.0 kW以上

中部中学校	3	視聴覚室	20.0 kW以上
橋北中学校	1	技術室	40.0 kW以上
橋北中学校	1	特別活動室	20.0 kW以上
橋北中学校	1	特別支援1	20.0 kW以上
橋北中学校	1	特別支援2	20.0 kW以上
橋北中学校	1	職員室	25.0 kW以上
橋北中学校	1	校長室	7.1 kW以上
橋北中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
橋北中学校	1	相談室	4.5 kW以上
橋北中学校	1	保健室	14.0 kW以上
橋北中学校	1	管理室	5.0 kW以上
橋北中学校	1	放送室	5.0 kW以上
橋北中学校	1	休憩室	7.1 kW以上
橋北中学校	1	会議室	12.5 kW以上
橋北中学校	2	理科室	25.0 kW以上
橋北中学校	2	教育相談1	3.6 kW以上
橋北中学校	2	教育相談2	3.6 kW以上
橋北中学校	2	進路指導室1	4.0 kW以上
橋北中学校	2	進路指導室2	4.0 kW以上
橋北中学校	2	(ふれあい教室)	10.0 kW以上
橋北中学校	2	共同事務室	10.0 kW以上
橋北中学校	2	図書室	25.0 kW以上
橋北中学校	2	PC室	30.0 kW以上
橋北中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
橋北中学校	3	美術室	30.0 kW以上
橋北中学校	3	家庭科被服室	25.0 kW以上
橋北中学校	3	音楽室	20.0 kW以上
橋北中学校	3	視聴覚室	25.0 kW以上
橋北中学校	3	多目的会議室	25.0 kW以上
港中学校	1	職員室	30.0 kW以上
港中学校	1	管理室	4.5 kW以上
港中学校	1	校長室	12.5 kW以上
港中学校	1	控室	3.6 kW以上
港中学校	1	印刷室	4.0 kW以上
港中学校	1	保健室	20.0 kW以上
港中学校	1	放送室	10.0 kW以上
港中学校	1	相談室1	3.6 kW以上
港中学校	1	相談室2	3.6 kW以上
港中学校	1	会議室	20.0 kW以上

港中学校	1	休憩更衣室1	5.6 kW以上
港中学校	1	休憩更衣室2	5.6 kW以上
港中学校	1	家庭科調理室	25.0 kW以上
港中学校	1	特別支援管理室	12.5 kW以上
港中学校	1	特別支援室	20.0 kW以上
港中学校	2	小人数	20.0 kW以上
港中学校	2	特別活動室	20.0 kW以上
港中学校	2	視聴覚室	30.0 kW以上
港中学校	2	PC室	30.0 kW以上
港中学校	2	音楽室	25.0 kW以上
港中学校	2	練習室1	3.6 kW以上
港中学校	2	練習室2	3.6 kW以上
港中学校	2	練習室3	3.6 kW以上
港中学校	2	図書室	40.0 kW以上
港中学校	3	小人数	20.0 kW以上
港中学校	3	進路相談室(1)	3.6 kW以上
港中学校	3	進路相談室(2)	3.6 kW以上
港中学校	3	通級指導教室	20.0 kW以上
港中学校	3	(ふれあい教室)	20.0 kW以上
港中学校	3	技術室	45.0 kW以上
港中学校	3	美術室	30.0 kW以上
港中学校	3	理科室	30.0 kW以上
港中学校	3	家庭科被服室	30.0 kW以上
塩浜中学校	1	技術室	45.0 kW以上
塩浜中学校	1	印刷室	3.6 kW以上
塩浜中学校	1	放送室	3.6 kW以上
塩浜中学校	1	第1理科室	25.0 kW以上
塩浜中学校	1	第2理科室	25.0 kW以上
塩浜中学校	1	家庭科調理室	25.0 kW以上
塩浜中学校	2	技術室(工)	30.0 kW以上
塩浜中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
塩浜中学校	2	学習室3	14.0 kW以上
塩浜中学校	2	生徒会室	14.0 kW以上
山手中学校	1	第1理科室	25.0 kW以上
山手中学校	1	美術室	30.0 kW以上
山手中学校	1	技術室(木工)	20.0 kW以上
山手中学校	1	技術室(金工)	40.0 kW以上
山手中学校	1	印刷室	7.1 kW以上
山手中学校	1	放送室	7.1 kW以上

山手中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
山手中学校	2	第2理科室	20.0 kW以上
山手中学校	2	家庭科被服室	30.0 kW以上
富田中学校	1	技術室	40.0 kW以上
富田中学校	1	理科室	25.0 kW以上
富田中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
富田中学校	1	放送室	3.6 kW以上
富田中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
富田中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
富田中学校	3	美術室	30.0 kW以上
富田中学校	3	少人数	14.0 kW以上
富洲原中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
富洲原中学校	1	放送室	3.6 kW以上
富洲原中学校	1	理科室	25.0 kW以上
富洲原中学校	1	技術室	45.0 kW以上
富洲原中学校	2	美術室	25.0 kW以上
富洲原中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
富洲原中学校	2	少人数	14.0 kW以上
富洲原中学校	3	家庭科被服室	25.0 kW以上
笹川中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
笹川中学校	1	放送室	3.6 kW以上
笹川中学校	1	理科室	25.0 kW以上
笹川中学校	1	技術室	50.0 kW以上
笹川中学校	2	美術室	25.0 kW以上
笹川中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
笹川中学校	3	理科室	25.0 kW以上
笹川中学校	3	家庭科被服室	30.0 kW以上
笹川中学校	4	少人数	20.0 kW以上
南中学校	1	職員室	45.0 kW以上
南中学校	1	印刷室	5.0 kW以上
南中学校	1	校長室	12.5 kW以上
南中学校	1	保健室	20.0 kW以上
南中学校	1	管理室	4.5 kW以上
南中学校	1	会議室	20.0 kW以上
南中学校	1	あすなろ	10.0 kW以上
南中学校	1	放送室	7.1 kW以上
南中学校	1	第1音楽室	25.0 kW以上
南中学校	1	職員休憩室1	7.1 kW以上
南中学校	1	職員休憩室2	7.1 kW以上

南中学校	1	メディアセンター	45.0 kW以上
南中学校	1	家庭科調理室	30.0 kW以上
南中学校	1	多目的会議室	45.0 kW以上
南中学校	1	PC室	30.0 kW以上
南中学校	1	特別支援1	14.0 kW以上
南中学校	1	特別支援2	14.0 kW以上
南中学校	1	技術室	40.0 kW以上
南中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
南中学校	2	第2美術室	20.0 kW以上
南中学校	2	相談室1	3.6 kW以上
南中学校	2	相談室2	3.6 kW以上
南中学校	2	相談室3	3.6 kW以上
南中学校	2	相談室4	3.6 kW以上
南中学校	2	第1理科室	30.0 kW以上
南中学校	2	第2理科室	30.0 kW以上
南中学校	2	第1美術室	25.0 kW以上
南中学校	2	国際教室1	3.6 kW以上
南中学校	2	国際教室2	3.6 kW以上
南中学校	2	第2音楽室	25.0 kW以上
南中学校	2	多目的室	14.0 kW以上
南中学校	4	多目的室2	20.0 kW以上
三滝中学校	1	技術室	40.0 kW以上
三滝中学校	1	美術室	25.0 kW以上
三滝中学校	1	放送室	5.0 kW以上
三滝中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
三滝中学校	1	準備室(PC室)	7.1 kW以上
三滝中学校	2	第2理科室	25.0 kW以上
三滝中学校	2	第1理科室	25.0 kW以上
三滝中学校	3	家庭科被服室	30.0 kW以上
三滝中学校	3	家庭科調理室	25.0 kW以上
三滝中学校	3	(生徒会室)	7.1 kW以上
大池中学校	1	技術室	40.0 kW以上
大池中学校	1	家庭科調理室	25.0 kW以上
大池中学校	1	第2理科室	25.0 kW以上
大池中学校	1	印刷室	5.0 kW以上
大池中学校	1	放送室	3.6 kW以上
大池中学校	1	校長室	7.1 kW以上
大池中学校	3	準備室(PC)	14.0 kW以上
大池中学校	2	美術室	25.0 kW以上

大池中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
大池中学校	2	第1理科室	25.0 kW以上
朝明中学校	1	技術室	45.0 kW以上
朝明中学校	1	第1理科室	25.0 kW以上
朝明中学校	1	印刷室	7.1 kW以上
朝明中学校	1	第2理科室	30.0 kW以上
朝明中学校	1	家庭科調理室	25.0 kW以上
朝明中学校	2	準備室(PC)	7.1 kW以上
朝明中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
朝明中学校	2	生徒会室	4.5 kW以上
朝明中学校	3	第1美術室	30.0 kW以上
保々中学校	1	技術室	45.0 kW以上
保々中学校	1	美術室	25.0 kW以上
保々中学校	1	理科室	25.0 kW以上
保々中学校	1	印刷室	3.6 kW以上
保々中学校	1	放送室	3.6 kW以上
保々中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
保々中学校	2	準備室(PC)	10.0 kW以上
保々中学校	3	家庭科被服室	30.0 kW以上
保々中学校	3	(校内ふれあい)	7.1 kW以上
常磐中学校	1	印刷室	7.1 kW以上
常磐中学校	1	放送室	3.6 kW以上
常磐中学校	1	相談室	5.6 kW以上
常磐中学校	1	技術室	45.0 kW以上
常磐中学校	1	第1理科室	20.0 kW以上
常磐中学校	1	第2理科室	20.0 kW以上
常磐中学校	1	準備室(PC)	7.1 kW以上
常磐中学校	2	家庭科調理室	20.0 kW以上
常磐中学校	2	家庭科被服室	20.0 kW以上
常磐中学校	3	第1美術室	25.0 kW以上
常磐中学校	3	第2美術室	25.0 kW以上
西陵中学校	1	技術室	45.0 kW以上
西陵中学校	1	印刷室	3.6 kW以上
西陵中学校	1	放送室	3.6 kW以上
西陵中学校	1	理科室	20.0 kW以上
西陵中学校	1	美術室	30.0 kW以上
西陵中学校	2	生徒会室	14.0 kW以上
西陵中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
西陵中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上

西陵中学校	3	準備室(PC)	5.6 kW以上
西笹川中学校	1	相談室	3.6 kW以上
西笹川中学校	1	技術室	50.0 kW以上
西笹川中学校	1	家庭科被服室	30.0 kW以上
西笹川中学校	2	理科室	25.0 kW以上
西笹川中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
西笹川中学校	2	印刷室	5.6 kW以上
西笹川中学校	2	放送室	3.6 kW以上
西笹川中学校	2	会議室	14.0 kW以上
西笹川中学校	2	生徒会室	20.0 kW以上
西笹川中学校	2	(校内ふれあい)	14.0 kW以上
西笹川中学校	3	美術室	30.0 kW以上
三重平中学校	1	技術室	30.0 kW以上
三重平中学校	1	生徒会室	5.0 kW以上
三重平中学校	1	美術室	25.0 kW以上
三重平中学校	1	理科室	25.0 kW以上
三重平中学校	1	印刷室	7.1 kW以上
三重平中学校	1	放送室	3.6 kW以上
三重平中学校	1	相談室	3.6 kW以上
三重平中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
三重平中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
羽津中学校	1	技術室	45.0 kW以上
羽津中学校	1	放送室	3.6 kW以上
羽津中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
羽津中学校	1	学習室	3.6 kW以上
羽津中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
羽津中学校	2	理科室	25.0 kW以上
羽津中学校	3	美術室	25.0 kW以上
羽津中学校	4	生徒会室	10.0 kW以上
西朝明中学校	1	技術室	45.0 kW以上
西朝明中学校	1	美術室	25.0 kW以上
西朝明中学校	1	放送室	3.6 kW以上
西朝明中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
西朝明中学校	1	特別支援	14.0 kW以上
西朝明中学校	2	理科室	25.0 kW以上
西朝明中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
西朝明中学校	3	家庭科被服室	25.0 kW以上
西朝明中学校	3	生徒会室	7.1 kW以上
桜中学校	1	技術室	50.0 kW以上

桜中学校	1	美術室	25.0 kW以上
桜中学校	1	印刷室	7.1 kW以上
桜中学校	1	放送室	3.6 kW以上
桜中学校	2	家庭科被服室	25.0 kW以上
桜中学校	2	家庭科調理室	25.0 kW以上
桜中学校	2	準備室(PC)	7.1 kW以上
桜中学校	3	第1理科室	25.0 kW以上
桜中学校	3	第2理科室	25.0 kW以上
桜中学校	4	生徒会室	20.0 kW以上
内部中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
内部中学校	1	放送室	4.0 kW以上
内部中学校	1	相談室	4.5 kW以上
内部中学校	1	技術室	45.0 kW以上
内部中学校	2	美術室	25.0 kW以上
内部中学校	2	理科室	25.0 kW以上
内部中学校	2	生徒会室	7.1 kW以上
内部中学校	3	家庭科調理室	30.0 kW以上
内部中学校	3	家庭科被服室	40.0 kW以上
楠中学校	1	印刷室	4.5 kW以上
楠中学校	1	放送室	3.6 kW以上
楠中学校	1	家庭科被服室	20.0 kW以上
楠中学校	1	家庭科調理室	30.0 kW以上
楠中学校	1	技術室(金工)	30.0 kW以上
楠中学校	1	技術室(木工)	30.0 kW以上
楠中学校	2	多目的室	20.0 kW以上
楠中学校	2	第1理科室	40.0 kW以上
楠中学校	3	PC室	40.0 kW以上
楠中学校	3	美術室	30.0 kW以上