

(機械設備) その1

機 器 名	仕 様	容 量	数 量	場 所
受水槽(SUS)	2.5×4.0×3.5H ステンレス製パネル(2層式)	総容量 35m3 有効容量 26m3	1	受水槽置場
消火水槽(SUS)	2.0×4.0×3.5H	総容量 28m3 有効容量 18m3	1	受水槽置場
加圧給水ポンプ	吐き出し口径100φ×1100L/min×40m×3 3台ロータリー運転	3φ 200V 5.5kW×3	1	ポンプ室
消火栓ポンプ	100φ×720L/min×71m	3φ 200V 18.5kW	1	ポンプ室
ガス給湯器	屋外壁掛形16号 ガス消費量 30.0kW	1φ 100V 消費電力 30W 凍結予防ヒータ133W	3	
ガス給湯器	屋外壁掛形24号 ガス消費量 45kW	1φ 100V 消費電力 48W 凍結予防ヒータ133W	1	
ガス給湯器	屋外壁掛形32号 ガス消費量 58.7kW	1φ 100V 消費電力 75W 凍結予防ヒータ188W	1	
ガス給湯器	屋外壁掛形50号 ガス消費量 91.9kW	1φ 100V 消費電力 72W 凍結予防ヒータ289W	1	
ガス給湯器	屋外壁掛形50号 ガス消費量 91.9kW	1φ 100V 消費電力 72W 凍結予防ヒータ289W	1	
ガス給湯器	屋内壁掛形5号 ガス消費量 10.5kW		4	
補助加圧ポンプ	15φ×20L/min×76m	3φ 200V 1.5kW	1	ポンプ室
汚物ポンプ槽	2,000φ×3,200H	有効容量 3m3	1	本業務に含まない
汚物ポンプ	65φ×200L/min×7m×2	3φ 200V 1.5kW×2	1	本業務に含まない

(機械設備) その2

機器名	仕様	容量	数量	場所
GHPビル用マルチエアコン GAC-1	U-GZ850T1D 冷房能力 85kW 暖房能力 95kW 圧縮機 HP-9 5.5L 30W 送風機 460m3/min×0.70kW×2	3φ×200V×18.8kW 冷房 1.8kW 暖房 1.8kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-1-1	S-G80VS1 冷房 8.0kW 暖房 9.0kW 送風機14~21m3/min	1φ 200V 0.08kW ファン 冷房 0.199kW 暖房 0.167kW	1	1F ワゴンルーム
GHPビル用マルチエアコン GAC-1-2	S-G140VS1 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW 送風機22~32m3/min	1φ 200V 0.15kW 冷房 0.315kW 暖房 0.270kW	5	1F 調理室
GHPビル用マルチエアコン GAC-2	U-GH355T1D 冷房 35.5kW 暖房 40kW 圧縮機 HP-9 3.0L 20W 送風機 210m3/min×0.70kW×1	3φ×200V×7.9kW 冷房 0.65kW 暖房 0.45kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-2-1	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14~21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.035kW	4	1F 地域活動室
GHPビル用マルチエアコン GAC-3	U-GZ450T1d 冷房 45kW 暖房 50kW 圧縮機 HP-9 4.4L 30W 送風機 370m3/min×0.70kW×2	3φ×200V×10.0kW 冷房 1.16kW 暖房 0.55kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-3-1	S-G36US2 冷房 3.6kW 暖房 4.2kW 送風機11~14m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.02kW 暖房 0.02kW	2	1F 事務室 2 相談室
GHPビル用マルチエアコン GAC-3-2	S-G36DMS1 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW 送風機7~9m3/min	1φ 200V 0.02kW ファン 冷房 0.044kW 暖房 0.038kW	1	1F 休憩室 2

(機械設備) その3

機器名	仕様	容量	数量	場所
GHPビル用マルチエアコン GAC-3-3	S-G45US2 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機12~15m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.02kW 暖房 0.02kW	4	1F 子育支援室 保育室1
GHPビル用マルチエアコン GAC-3-4	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12~16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	2	1F 保育室2
GHPビル用マルチエアコン GAC-3-5	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14~21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.025kW	2	1F 事務室1
GHPビル用マルチエアコン GAC-4	U-GZ710T 1 d 冷房 71kW 暖房 80kW 圧縮機 HP-9 4.4L 30W 送風機 400m3/min×0.70kW×2	3φ × 200V × 15.7kW 冷房 1.57kW 暖房 0.88kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-4-1	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12~16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	2	2F 遊戯室
GHPビル用マルチエアコン GAC-4-2	S-G90US2 冷房 9.0kW 暖房 10.0kW 送風機22~33m3/min	1φ 200V 0.09kW ファン 冷房 0.085kW 暖房 0.08kW	4	2F 遊戯室
GHPビル用マルチエアコン GAC-4-3	S-G140US2 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW 送風機23~33m3/min	1φ 200V 0.09kW ファン 冷房 0.01kW 暖房 0.01kW	1	2F 準備室

(機械設備) その4

機器名	仕様	容量	数	場所
GHPビル用マルチエアコン GAC-5	U-GZ850T1D 冷房能力 85kW 暖房能力 95kW 圧縮機 HP-9 5.5L 30W 送風機 460m3/min×0.70kW×2	3φ×200V×18.8kW 冷房 1.8kW 暖房 1.8kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-5-1	S-G45US2 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 送風機12～15m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.02kW 暖房 0.02kW	4	2F 保育室8
GHPビル用マルチエアコン GAC-5-2	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12～16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	10	2F 保育室3～7
GHPビル用マルチエアコン GAC-6	U-GH224T1d 冷房 22.4kW 暖房 25.0kW 圧縮機 HP-9 3.0L 20W 送風機 200m3/min×0.70kW×1	3φ×200V×5.0kW 冷房 0.55kW 暖房 0.3kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-6-1	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12～16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	2	3F 幼児教育センター 事務室1
GHPビル用マルチエアコン GAC-6-2	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14～21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.035kW	1	3F 幼児教育センター 事務室2
GHPビル用マルチエアコン GAC-7	U-GZ850T1D 冷房能力 85kW 暖房能力 95kW 圧縮機 HP-9 5.5L 30W 送風機 460m3/min×0.70kW×2	3φ×200V×18.8kW 冷房 1.8kW 暖房 1.8kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-7-1	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12～16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	1	3F 幼児教育センター

(機械設備) その5

機器名	仕様	容量	数	場所
GHPビル用マルチエアコン GAC-7-2	S-G80US2 冷房 8.0kW 暖房 9.0kW 送風機14~22m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.04kW 暖房 0.04kW	10	3F 幼稚教育センター
GHPビル用マルチエアコン GAC-8	U-GH355T1D 冷房 35.5kW 暖房 40kW 圧縮機 HP-9 3.0L 20W 送風機 210m3/min×0.70kW×1	3φ × 200V × 7.9kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-8-1	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14~21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.035kW	2	3F 幼稚教育センター
GHPビル用マルチエアコン GAC-8-2	S-G80US2 冷房 8.0kW 暖房 9.0kW 送風機14~22m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.04kW 暖房 0.04kW	2	3F 幼稚教育センター
GHPビル用マルチエアコン GAC-9	U-GZ450T1d 冷房 45kW 暖房 50kW 圧縮機 HP-9 4.4L 30W 送風機 370m3/min×0.70kW×2	3φ × 200V × 10.0kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-9-1	S-G80US2 冷房 8.0kW 暖房 9.0kW 送風機14~22m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.04kW 暖房 0.04kW	5	3F ホール
GHPビル用マルチエアコン GAC-10	U-GZ850T1D 冷房能力 85kW 暖房能力 95kW 圧縮機 HP-9 5.5L 30W 送風機 460m3/min×0.70kW×2	3φ × 200V × 18.8kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-10-1	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14~21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.035kW	4	4F 交流室

(機械設備) その6

機器名	仕様	容量	数	場所
GHPビル用マルチエアコン GAC-10-2	S-G90US2 冷房 9.0kW 暖房 10.0kW 送風機22～33m3/min	1φ 200V 0.09kW ファン 冷房 0.085kW 暖房 0.08kW	2	4F 事務室
GHPビル用マルチエアコン GAC-10-3	S-G160US2 冷房 16.0kW 暖房 18.0kW 送風機25～37m3/min	1φ 200V 0.09kW ファン 冷房 0.110kW 暖房 0.105kW	2	4F クッキングルーム
GHPビル用マルチエアコン GAC-11	U-GZ850T1D 冷房能力 85kW 暖房能力 95kW 圧縮機 HP-9 5.5L 30W 送風機 460m3/min×0.70kW×2	3φ ×200V×18.8kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC-11-1	S-G160FS2 冷房 16.0kW 暖房 18.0kW 送風機25～36m3/min	1φ 200V 0.235kW ファン 冷房 0.018kW 暖房 0.018kW	5	4F 多目的ホール
GHPビル用マルチエアコン GAC-12	U-GZ560T1D 冷房 56kW 暖房 63kW 圧縮機 HP-9 4.4L 30W 送風機 360m3/min×0.70kW×2	3φ ×200V×12.4kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GAC12-1	S-G56US2 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 送風機12～16m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.025kW 暖房 0.025kW	6	4F 図書室
GHPビル用マルチエアコン GAC-12-2	S-G71US2 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 送風機14～21m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.035kW 暖房 0.035kW	1	4F 工作室
GHPビル用マルチエアコン GAC-12-3	S-G80US2 冷房 8.0kW 暖房 9.0kW 送風機14～22m3/min	1φ 200V 0.06kW ファン 冷房 0.04kW 暖房 0.04kW	1	4F 工作室

(機械設備) その7

機 器 名	仕 様	容 量	数	場 所
空冷ヒートポンプ ルームエアコン ACR-1	S28RCV 冷房 2.8kW 暖房 4.0kW 圧縮機 0.75kW 送風機 30W	1 φ 200V 冷房 0.73kW 暖房 1.07kW	2	1F 管理室 ワゴン保管室
空冷ヒートポンプ ルームエアコン ACR-2	S50RCV 冷房 5.0kW 暖房 6.3kW 圧縮機 1.5kW 送風機 48W	1 φ 200V 冷房 1.60kW 暖房 2.10kW	1	1F 休憩室 1
GHPビル用マルチエアコン GHP - 1	U-GH710UID 冷房能力 71.0kW 暖房能力 80.0kW 圧縮機 HP-9 4.4L 30W 送風機 400m3/min×0.75kW×2	3 φ ×200V 冷房 1.51kW 暖房 0.775kW	1	屋外
GHPビル用マルチエアコン GHP - 2	S-G140TT1 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW 送風機 23～32 3/min	1 φ 100V 冷房 0.100kW 暖房 0.100kW	5	2F
GHPガスエンジンヒートポンプ式パッケージ形 空調機 GHP-560	U-GZ710U1DE 冷房能力 56kW 暖房能力 63kW エンジン 12.4kW	1 φ 200V 冷房 1.260kW 暖房 0.568kW	1	屋外
GHPガスエンジンヒートポンプ式パッケージ形 空調機 CR - 112	冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.5kW 送風機 1,770m ³ /h	1 φ 200V 冷房 0.238kW 暖房 0.238kW	5	4階 ホール・廊下 2
エアーサーキュレーションファン ASF-1	風量 500m ³ /h以上	1 φ 100V 50.5W	2	4階 ホール・廊下 2

橋北交流会館

(機械設備) その8

機 器 名	仕 様	容 量	数	場 所
天井換気扇 VF-1	VD-15ZX10-C 60m ³ /h×80Pa	14W	1	1F 管理室
天井換気扇 VF-2	VD-15ZX10-C 100m ³ /h×50Pa	14W	1	4F クッキングルーム
天井換気扇 VF-3	VD-15ZXP10-C 140m ³ /h×50Pa	22.5W	4	2Fワゴン保管庫 2, 3, 4F附室
天井換気扇 VF-4	VD-18ZX10-C 180m ³ /h×70Pa	28.5W	2	1Fワゴン保管 1F監視機械室
天井換気扇 VF-5	VD-18ZXP10-C 250m ³ /h×70Pa	36W	4	1F倉庫1、更衣室1, 2 3F倉庫
天井換気扇 VF-6	VD-23ZX10-C 430m ³ /h×110Pa	82W	2	1F倉庫3、教材室
パイプファン VF-7	VD-08PP7 90m ³ /h×17Pa	4.7W	1	1F多目的便所1
天井換気扇 VF-8	VD-10ZC9 60m ³ /h×50Pa	9.3W	1	1F給食便所
天井換気扇 VF-9	VD-18ZC9 210m ³ /h×50Pa	29.5W	1	1F多目的便所2
天井換気扇 VF-10	VD-20ZC9 240m ³ /h×120Pa	49W	2	1F男子便所1 3F多目的便所
天井換気扇 VF-11	VD-20ZC9 280m ³ /h×90Pa	49W	1	1F女子便所1
天井換気扇 VF-12	VD-20ZXP10-C 360m ³ /h×100Pa	62W	3	2Fこども便所2 3, 4F男子便所1
天井換気扇 VF-13	VD-20ZXP10-C 380m ³ /h×90Pa	62W	3	2Fこども便所1 3, 4F女子便所1
天井換気扇 VF-14	VD-23ZXP10-C 470m ³ /h×120Pa	90W	3	2Fこども便所3 3, 4F男子便所2
天井換気扇 VF-15	VD-23ZXP10-C 520m ³ /h×100Pa	90W	8	1F男子便所2、1, 3, 4F女子便所2、2Fこども便所4, 5×2 4F倉庫2

橋北交流会館

(機械設備) その9

機 器 名	仕 様	容 量	数	場 所
天井換気扇 VF-16	VD-23ZXP10-C 500m3/h×100Pa	90W	2	1F沐浴室 3F備品倉庫
換気扇 VF-17	VD-23Z9 550m3/h×110Pa	88W	4	1F湯沸かし室1, 2 1F事務室、3F湯沸かし室
天井換気扇 VF-18	VD-13ZC9 100m3/h×40Pa	15.5W	1	1F洗浄室
天井換気扇 VF-19	VD-15ZPC9 150m3/h×70Pa	23W	2	1F検収 下処理室 食品庫
天井換気扇 VF-20	VD-18ZC9 200m3/h×60Pa	29.5W	3	1F調理室、ワーゲルーム 4F多目的便所
天井換気扇 VF-21	VD-15ZY9 180m3/h×40Pa	24W	1	1F調乳室
レンジフードファン VF-22			1	4F事務室
450m3/h				
給気グリル OG-1	壁付き自然給気ユニット 150Φ		3	2, 3, 4F附室
排気ファン FE-1	天吊型片吸込シロッコファン #3×6750m3/h×250Pa	3φ×200v×1.5kW	1	1F調理室
排気ファン FE-2	厨房用ストレートシロッコファン 1350m3/h×150Pa	3φ×200v×0.48kW	1	1F洗浄室
排気ファン FE-3	静音型ストレートシロッコファン 1400m3/h×150Pa	1φ×100v×0.485kW	2	4Fクッキングルーム
給気ファン FS-1	天吊型片吸込シロッコファン #3 1/2×8900m3/h×250Pa	3φ×200v×1.5kW	1	1F検収 下処理室
全熱交換器 HEA-1	LGH-N15CXD 150m3/h×80Pa	80W	1	1F相談室
全熱交換器 HEA-2	LGH-N25CXD 180m3/h×140Pa	131W	1	1F事務室2
全熱交換器 HEA-3	LGH-N15RKX 2D 150m3/h×130Pa	125W	1	3F幼児教育センター事務室

橋北交流会館

(機械設備) その10