

回 答 書

令和 8 年 6 月 23 日

四日市市長 森 智広

「四日市市中消防署中央分署 L E D 照明設備賃貸借」に関する質問について、下記のとおり回答します。

No.	質 問 事 項	回 答
1	仕様書 5. 履行内容 等 商用電源併用型ソーラー灯の更新範囲について 既設の屋外照明のうち、商用電源併用型 ソーラー灯が設置されている箇所がございます。本業務は既存照明の LED 化を目的としていると推察いたしますが、当該ソーラー灯に関しましては、ポールやソーラーパネル等の付帯機器はそのまま流用し、蛍光灯の「灯具部分のみの交換」とする 認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
2	仕様書 6. 照明器具等の仕様 (19) ポール灯 (外灯) の施工方針について 屋外のポール灯につきまして、仕様書に ポール再利用時の塗装に関する記載がございます。これに基づき、既設のポールを流用して錆落としおよび塗装を実施し、「灯具のみ」を新設の LED 照明へ交換するという施工方針でよろしいでしょうか。また、対象個数表では、1 灯となっていますが、現場は 2 か所ございます。現場を正とする考え方で宜しいでしょうか。	既設のポールを流用して錆落としおよび塗装を実施し、「灯具のみ」を新設の LED 照明へ交換するという施工で問題ありません。また、対象個数表 1 灯となっている所は、現場を正とし、2 灯としてください。

3	仕様書 6. 照明器具等の仕様 等 天井埋込型照明のルーバーについて 天井埋込型照明について、既設の器具にはルーバーが付属しております。しかしながら、LED 照明の配光特性やグレア低減技術を考慮すると、更新後はルーバーが不要であると考えます。照度計算にて必要照度を満たすことを前提として、新設する LED 照明は「ルーバー無しの仕様」にて選定・施工してよろしいでしょうか。	ルーバー無しの仕様で問題ありません。
4	入札書記載金額は総額の税抜でよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。
5	無償譲渡の条件であるため、リース会社 の固定資産税の納付義務は免除される認識でよろしい でしょうか。また、無償譲渡する際には現状有姿のままでよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。
6	昨今のメーカーの製作状況を考慮すると納期が難しい可能性がございます。事業者努力では何ともしがたい事象により納期遅延が発生した場合は、納入期限延長の協議に応じていただけます でしょうか。	社会情勢などに鑑み、協議に応じることとします。
7	契約が途中解除となった場合、残リース料の清算は別途協議していただけます でしょうか。	受託者の責めによらない場合など、状況に応じて協議することとします。

8	本契約をリース会社が受諾する（請け負 う）際、建設業法その他法令に抵触する 可能性のある業務を含む場合は、本仕様をもとに資格を有する第三者に発注し業務に当たらせることができるとの認識で宜しいでしょうか。	法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に対応してください。ただし、第三者に一部業務を委託する旨の届け出をしていただき、その可否を判断するものとします。
9	インボイスに対応した適格請求書（お支払予定表等）は必要でしょうか。	インボイス対応の適格請求書でなくても問題ありません。