第 33 号様式(第 66 条の 2 関係)

違反対象物一覧表

No.	防火対象物の名称	所　在　地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の部分	公　表　日
1	元気じるし 笹川ＢＡＳＥ	四日市市笹川 9 丁目 13-16	スプリンクラー設備未設置	消防法第 17 条第 1 項	防火対象物全体	令和 5 年 10 月 4 日